Znak sprawy: IGPOS.271.55.2018

GMINA
MIEDZIANA GÓRA
ul. Urzędnicza 18, 26-085 Miedziana Góra
woj. świętokrzyskie, tel. 41 303-16-26
NIP 9591677117, Reg. 291010323

Miedziana Góra, 18.10.2018 r.

Informacja 1 – Wyjaśnienia do SIWZ

Dot.: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Remont drogi gminnej wraz z odwodnieniem na ul. Kamiennej w msc. Miedziana Góra"

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 – dalej ustawy) udziela odpowiedzi na zadane pytania:

Pytanie 1
Czy Zamawiający posiada wersję edytowalną dokumentacji projektowej. Prosimy o zamieszczenie jej na stronie internetowej?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż nie posiada edytowalnej wersji dokumentacji projektowej.

Pytanie 2
Prosimy o jednoznaczne określenie, czy materiał wskazany w przedmiarach robót drogowych jako przewidziany do rozbiórki jest przewidziany do odwozu na wysypisko wraz z utylizacją i staje się własnością Wykonawcy, czy stanowi własność Zamawiającego

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że materiał z rozbiórki staje się własnością Wykonawcy.

Pytanie 3
Proszę o wskazanie miejsca odwozu materiałów pochodzących z rozbiórki do Zamawiającego.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż odpowiedź na to pytanie zawiera odpowiedź nr 2.

Pytanie 4
Proszę o podanie hierarchii ważności dokumentów w przypadku występowania niejasności podczas kalkulacji.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż w przypadku pojawienia się niejasności podczas sporządzania kalkulacji, w pierwszej kolejności należy wziąć pod uwagę Projekt budowlany – przekroje konstrukcyjne.

Pytanie 5
Czy data zakończenia robót to data końcowego odbioru robót bez uwag, czy data zgłoszenia robót do odbioru końcowego?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż data zakończenia robót to data wykonania wszystkich robót i zgłoszenia ich do odbioru końcowego.

Pytanie 6

Prosimy o informację, czy na Wykonawcy spoczywa obowiązek przeprowadzenia inwentaryzacji stanu istniejących, sąsiadujących z terenem budowy budynków i budowli.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż taki obowiązek na Wykonawcy nie spoczywa.

Pytanie 7

Czy w podmiotowym odcinku drogi wymagane jest zastabilizowanie granic pasa drogowego świadkami punktów granicznych?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż nie jest wymagane zastabilizowanie granic pasa drogowego świadkami punktów granicznych.

Pytanie 8

Prosimy o określenie grubości rozbiórki poz. nr 7, nr 8, nr 9 przedmiaru robót – ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż grubość rozbiórki poz. nr 7 wynosi 15cm; grubość rozbiórki poz. nr 8 kostka o gr 8cm na podsypce piaskowej; grubość rozbiórki poz. nr 9 brukowiec 15cm.

Pytanie 9

Prosimy o zamieszczenie na stronie internetowej Zamawiającego zestawienia robót rozbiórkowych wskazanego w poz. nr 10 przedmiaru robót – ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż w załączniku do niniejszej informacji zostało zawarte zestawienie robót rozbiórkowych wskazanego w poz. nr 10 przedmiaru robót – Roboty Przygotowawcze.

Pytanie 10

Prosimy o zamieszczenie na stronie internetowej Zamawiającego zestawienia robót rozbiórkowych wskazanego w poz. nr 2 przedmiaru robót – PODBUDOWY.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż w załączniku do niniejszej informacji zostało zawarte zestawienie robót rozbiórkowych wskazanego w poz. nr 2 przedmiaru robót – Roboty Przygotowawcze.

Pytanie 11

Na rysunkach w projekcie technicznym obrzeże posadowione jest na ławie z podsypki piask.-cem. Podczas gdy SST D-08.03.01 wskazuje konieczność wykonania ławy betonowej. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż Wykonawca ma wykonać obrzeże betonowe na podsypce cementowo – piaskowej, tak jak to zostało wskazane na rysunku w Projekcie budowlanym – przekroje konstrukcyjne.

Pytanie 12

Proszę o zamieszczenie rysunków technicznych z naniesionymi wymiarami ław pod krawężniki oraz obrzeża.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż wymiary ław pod krawężniki należy przyjąć zgodnie z rysunkami w SST, natomiast wymiary ław pod obrzeża należy przyjąć zgodnie z rysunkiem w Projekcie budowlanym – przekroje konstrukcyjne.

Pytanie 13

W SST D-05.03.23a określono nasiąkliwość kostki brukowej bet. jako nie większą niż 5%. Prosimy o informację czy Zamawiający dopuści zastosowanie standardowo produkowanej kostki brukowej bet. o nasiąkliwości nie większej niż 6%?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż dopuszcza się nasiąkliwość kostki brukowej do 6%.

Pytanie 14

Prosimy o zamieszczenie na strojnie internetowej Zamawiającego rysunków szczegółowych opisujących poz. nr 1 przedmiaru robót – ROBOTY WYKOŃCZENIOWE.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż nie posiada rysunków szczegółowych, jednocześnie wskazuje, iż poz. nr 1 przedmiaru robót – Roboty Wykończeniowe została uwzględniona na rysunku Projekcie budowlanym – przekroje konstrukcyjne.

Udzielając odpowiedzi na zadane pytania, Zamawiający informuje, że wyjaśnienia treści SIWZ, przedstawione w niniejszej Informacji nr 1, nie powodują zmiany treści SIWZ, zmiany treści ogłoszenia, a także terminu składania ofert.

Wójt
Zdzisław Wrzałka