

GMINA MIEDZIANA GÓRA
ul. Urzędnicza nr 18
26-085 Miedziana Góra
woj. świętokrzyskie
tel. (041) 303-16-26
NIP 9391677117, Reg. 291010323

Miedziana Góra, dn. 23.10.2020 r.

Znak: IGPOS.271.65.2020

Informacja 2 – Wyjaśnienia dotyczące zapytania ofertowego nr IGPOS.271.65.2020

Dot. modernizacji sal gimnastycznych w ramach projektu: „Rozwój infrastruktury szkół podstawowych w Gminie Miedziana Góra”

Zamawiający udziela odpowiedzi na zadane pytania:

Pytanie 1: Gdzie należy złożyć zdemontowane elementy wyposażenia?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że zdemontowane elementy należy złożyć w miejscu wskazanym przez Zamawiającego, na terenie Szkoły.

Pytanie 2: Czy koszty związane z utylizacją zdemontowanych elementów wyposażenia pokrywa Zamawiający?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że koszty związane z utylizacją zdemontowanych elementów pokrywa Zamawiający.

Pytanie 3: Czy koszty związane z uzupełnieniem ewentualnych ubytków w ścianach powstałych po demontażu starych urządzeń pokrywa Zamawiający?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że koszty związane z uzupełnieniem ewentualnych ubytków w ścianach powstałych po demontażu starych urządzeń pokrywa Wykonawca.

Pytanie 4: Czy koszty związane z malowaniem ścian w miejscach demontażu starych urządzeń pokrywa Zamawiający?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że koszty związane z malowaniem ścian w miejscach demontażu starych urządzeń pokrywa Wykonawca.

Pytanie 5: Czy na sali gimnastycznej w Porzeczu należy wymienić tylko siatkę ochronną na oknach, czy w zakresie jest również montaż nowych elementów mocujących siatkę tzn. wsporników, koluch, haczyków, linek naciągowych, śrub rzymskich, ogniów zaciskowych do zamocowania siatki z linką itp.?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że w wycenie należy uwzględnić jedynie wymianę siatek ochronnych, elementy mocujące są do wykorzystania.

Pytanie 6: Czy na sali gimnastycznej w Ćmińsku w miejscu montażu kotary grodzącej znajduje się dźwigar do którego instalowana będzie konstrukcja kotary, czy kotara wypada pomiędzy dźwigarami i należy przewidzieć dodatkową konstrukcję adaptacyjną?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że kotara wypada pomiędzy dźwigarami.

Pytanie 7: Dot. sali w Ćmińsku: Czy w miejscu montażu kotary grodzącej znajduje się zasilanie 230V do silnika, czy w wycenie należy przewidzieć również wykonanie niezbędnej instalacji zasilającej natynkowej?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że w wycenie należy uwzględnić dodatkową instalację elektryczną.

Pytanie 8: Dot. sali w Ćmińsku: Czy kotara grodząca ma być sterowana bezprzewodowo za pomocą pilota?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że kotara grodząca ma być sterowana bezprzewodowo za pomocą pilota lub innego urządzenia bezprzewodowego.

Pytanie 9: Dot. sali w Ćmińsku: W zakresie jest wymiana słupków do siatkówki wraz z montażem, czy to znaczy, że należy również przewidzieć montaż tulei, ram podłogowych oraz nowych dekle w podłodze sportowej, czy na sali znajdują się już tuleje w podłodze, które zostaną wykorzystane do osadzenia nowych słupków (czyli w zakresie jest tylko dostawa słupków)?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że w wycenie należy uwzględnić tylko dostawę słupków wraz z ochraniaczami.

Pytanie 10: Dot. piłkochwyków na sali w Ćmińsku: Czy w zakresie jest wymiana samej siatki czy w zakresie jest również montaż nowych elementów mocujących siatkę tzn. wsporników, koluch, haczyków, linek naciągowych, śrub rzymskich, ogniów zaciskowych do zamocowania siatki z linką itp.?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że w wycenie należy przewidzieć wszystkie elementy mocujące bo zakładamy siatkę o dużo większym ciężarze niż obecnie i na wyższej wysokości.

Zamawiającym informuje, iż oferta cenowa winna obejmować wszelkie koszty jakie poniesie Wykonawca przy realizacji zamówienia. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu zamówienia, nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia określonego w ofercie.

Zamawiający informuje, że w związku z wyjaśnieniami treści zapytania Zamawiający nie dokonuje zmiany terminu składania ofert.

Termin składania ofert: do dnia 02.11.2020r. do godz. 9.00.

Z up. Wójta
Piotr Buras
Zastępca Wójta