

Miedziana Góra, dn. 20.11.2015 r.

Znak sprawy: IGPOS.271.45.2015

Zmiana

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

„Zaprojektuj i wybuduj: Przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Ćmińsk ul. Podglinie”

Działając na podstawie art. 38 ust 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (PZP) (tj. z 2013 r. Dz. U. poz. 907 z późn. zm.) Zamawiający, z powodu omyłki pisarskiej, dokonuje zmiany w załączniku nr 7 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) tj., Programie Funkcjonalno – Użytkowym w:

- pkt. 1.2.3 zastępując zapis:

„Zgodnie z obowiązującymi przepisami zapotrzebowanie wody na cele pożarowe dla mieszkańców jednostki osadniczej o liczbie mieszkańców do 10 000 wynosi 20 dm³/s.”

na zapis:

„Zgodnie z obowiązującymi przepisami zapotrzebowanie wody na cele pożarowe dla mieszkańców jednostki osadniczej o liczbie mieszkańców do 2 000 wynosi 5 dm³/s.”


Wójt
Zdzisław Wrzałka